

大同市云州区行政审批服务管理局文件

云州审管发〔2024〕110号



大同市云州区行政审批服务管理局 关于大同市云州区城市地下管网及设施 建设改造项目可行性研究报告 (代项目建议书)的批复

大同市云州区公用事业服务中心：

你单位云公用发〔2024〕10号及相关材料收悉。经对申报材料审查研究，同意你单位实施大同市云州区城市地下管网及设施建设改造项目。现对项目可行性研究报告主要内容批复如下：

一、项目名称：大同市云州区城市地下管网及设施建设改造项目。

二、建设单位：大同市云州区公用事业服务中心。

三、建设地点：大同市云州区。

四、建设规模及主要内容

1. 城市雨污地下管网改造工程：利民巷、公园东路、永业南路、南出口雨污地下管网改造工程约 4590 米，盛世路南延新建雨污地下管网工程约 1520 米，北环路改造雨水箱涵约 625 米。

2. 城市燃气地下管网改造工程：盛世路南延新建 PE DN160 燃气管网 760 米；和谐苑、金农花园、永馨苑和天艺花园 4 个小区庭院燃气管道改造 4307 米。

3. 城市供暖管网改造工程：更新改造使用 15 年以上的县政府、县医院、霖茂、金农花园、棚户区、和谐苑、西坪镇和湖东等 8 座换热站内的设备及管道；对现有 21 座换热站进行远程监控系统改造，新建 2 座 15MW 换热站；更新改造供热调度中心设备；迁改农业园区现状 DN800 供热管道 1400×2 米；改造换热站一级供热管网 350×2 米，管径为 DN300；改造换热站至各供热地块的二级供热管网约 1300×2 米，管径为 DN200-DN450；盛世路南延新建供暖网 760×2 米，管径为 DN400；二次网户端平衡改造，对供热区域内 18000 户热用户加装平衡阀温控器。

五、投资估算及资金来源：项目总投资 13836.30 万元，其中工程费用 11636.39 万元，工程建设其他费用 942.06 万元，预备费 1257.85 万元。资金来源为申请上级资金和地方财政资金。

六、建设工期：24 个月。2025 年 1 月至 2026 年 12 月。

七、项目代码：2410-140215-89-05-836184。

接文后，请严格按照基本建设程序组织实施，抓紧办理相关

手续并尽快编制项目初步设计，同时按照《政府投资条例》（国务院令第 712 号）规定，通过在线平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

附件：大同市云州区建设项目招标方案和不招标申请核准表

大同市云州区行政审批服务管理局

2024 年 12 月 06 日



大同市云州区建设项目招标方案和不招标申请核准表

核准号：2024-046

项目名称	大同市云州区城市地下管网及设施建设改造项目		建设单位		大同市云州区公用事业服务中心		
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘 察	--	--	--	--	--	--	核准
设 计	核准	--	核准	--	核准	--	--
建安工程	核准	--	核准	--	核准	--	--
监 理	核准	--	核准	--	核准	--	--
招标公告发布媒介		山西省招标投标公共服务平台(https://www.sxbid.com.cn/)					
核准意见： 一、该项目根据有关规定，达到强制招标规模标准的各项建设内容均应进行招标。 二、同意建设单位提出的设计、建安工程、监理内容全部委托招标代理机构公开招标的申请。 三、项目勘察费用低于强制招标的规模标准，同意建设单位提出的不采用招标方式的申请。 四、该项目的招标公告和公示信息应在山西省招标投标公共服务平台上发布。 五、该项目应在山西省评标专家库抽取评标专家。 大同市云州区行政审批服务管理局 2024年12月06日 							